Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности по Кировскому району г. Ярославля
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-67, 79-08-68)

Акт № *10*
обследования

«*28*» *марта* 20*14* года г. Ярославль

12 ч. *00* мин.

Заместителем главного государственного инспектора Кировского района г. Ярославля по пожарному надзору Борисенковым Антоном Романовичем
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)
в период с *10* ч. *00* мин. «*18*» *марта* 20*14* года по *11* час. *00* мин. «*28*» *марта* 20*14* года проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях *учебного корпуса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Государственная академия промышленного менеджмента имении Н.П. Пастухова (Академия Пастухова)*
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного (-ых) по адресу: *150040, Ярославль, ул. Республиканская, д. 42/24*
при обследовании совместно со *старшим инженером Кузьменковым А.В.*
(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)
по результатам которого установлено:
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Помещения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Государственная академия промышленного менеджмента имении Н.П. Пастухова (Академия Пастухова) расположены в 2-х, 3-х этажных зданиях II степени огнестойкости (учебный корпус Лит. А, А1, А2), класс функциональной пожарной опасности помещений Ф4.2. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

Входящий № 188/1
от 28 марта 2014 г.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.		
2.		
3.		

С Актом обследования ознакомлен:
Старший инженер ФГБОУ ДПО«Государственная академия промышленного менеджмента имении Н.П. Пастухова» Кузьменков В.А.
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

(подпись)

«*28*» *марта* 20*14* г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Старший инженер ФГБОУ ДПО«Государственная академия промышленного менеджмента имении Н.П. Пастухова» Кузьменков В.А.
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

(подпись)

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты позволяет обеспечить ему соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности
(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

«*28*» *марта* 20*14* г.

Обследование проводил:

Заместитель Главного государственного инспектора Кировского района г. Ярославля по пожарному надзору Борисенков А.Р.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«*28*» *марта* 20*14* г.

М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору